

 **Produktsertifikat****Nr. 3545**

SINTEF bekrefter at

**OB jordingsrør for avløp,
dimensjon 75, 110 og 125 mm**

er i samsvar med kravene i:

NT VVS 101, pkt. 6.4.1 (merking), 6.4.2 (temperaturveksling) og 6.4.3 (tetthet)
Produktet er trykktestet ved 50 kPa

Innehaver av sertifikatet:

O. Berge ASNedre Eikervei 65
3048 Drammen

Produsent:

Produktene er produsert ved fabrikk 1088 i Kina,
som angitt i evalueringsrapport datert 29.03.2019

Utstedt: 30.03.2019

Gyldig frem til 01.04.2024 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065

.....
Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder